

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Ясногорскому району Тульской области
301030, Тульская обл., г.Ясногорск, ул. Заводская д.8, тел.2-31-46

Предписание № 36 / 1 / 1-2

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное образовательное учреждение "Центр образования Иваньковский" Ясногорского
района Тульской области, структурное подразделение "Яблочко"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

В лице ВрИО директора Жилиной Ольги Викторовны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

ОНД и ПР по Ясногорскому району по Тульской области

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору

№ 36 от "25" июня 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. с "12" июля 2018 г. до
12 ч 00 мин. 23 июля 2018 г. проведена плановая, выездная проверка

Начальником ОНД и ПР по Ясногорскому району капитаном внутренней службы

Глазкиным Антоном Игоревичем,

дознавателем ОНД и ПР по Ясногорскому району капитаном внутренней службы Барановым

Владиславом Владимировичем

территорий, зданий и сооружений Муниципальное образовательное учреждение "Центр

образования Иваньковский" Ясногорского района Тульской области, структурное

подразделение "Яблочко" по адресу: Тульская область, Ясногорский район, с. Иваньково,

ул. Лесная, д. 34

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с **ВрИО директора Жилиной Ольгой Викторовной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнено и (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ	10.12.2018г.	

	дублирование сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство на пульте подразделения пожарной охраны.	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации ч. 7 Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.		
2	Установить в каждом помещении не менее 3 точечных пожарных извещателей.	НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.13.3	10.12.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Ясногорскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Глазкин А.И.

« 23 » июля 2018 г.

Дознаватель ОНД и ПР по Ясногорскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Баранов В.В.

« 23 » июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

« 23 » июля 2018 г.

ВрИО директора Жилина О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

